



Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie

ul. Konecka 46, 97-330 Sulejów
tel./fax (0-44) 61-62-163
www.mzk.sulejow.pl
email: sekretariat@mzk.sulejow.pl

Nasz znak: **MZK.WK.7021.241.2018.MP**

Warunki Techniczne Nr 241/2018

z dnia 15.06.2018 r.

Wydane przez Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie ul. Konecka 46 do celów projektowych i wykonania zadania pn: „**Remont i zmianę średnicy odcinka wodociągu DN90 na DN160 z przepięciem istniejących przyłączy na odcinku 280,00 mb**” w miejscowości **Zalesice**, dz. nr ewid. **505**, obr. **0024**, gmina **Sulejów**, której właścicielem jest **Zarząd Dróg Powiatowych**, adres: aleje 3 Maja 3, 97-330 Piotrków Trybunalski. **Inwestorem jest Gmina Sulejów – Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie**, adres: ul. Konecka 46, 97-330 Sulejów:

1. Należy zaprojektować/wykonać remont odcinka wodociągu z istniejącej sieci wodociągowej DN Ø110 zlokalizowanej w dz. nr ewid. 505, obr. 0024 Zalesice (ul. Wschodnia) o długości 280,00 mb z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Na nowo zaprojektowanej sieci należy zamontować hydranty i zasuwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.
2. Włączenie do wodociągu wykonać poprzez trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100/150 z zasuwami odcinającymi DN80, DN150.
3. Nowy rurociąg zaprojektować/wykonać z rur PVC-U SDR26 PN10 d=160mm o połączeniach kielichowych oraz węzły żeliwne za pomocą kształtek żeliwnych kołnierzowych PN10.
4. Armaturę zaprojektować/wykonać jako kołnierzową z żeliwa sferoidalnego.
5. Na sieci wodociągowej w uzgodnieniu z MZK zamontować reduktor ciśnienia.
6. Przejścia pod istniejącymi wjazdami wykonać w rurach osłonowych dwudzielnych.
7. Istniejące przyłącza wodociągowe przeprowadzić do nowej sieci wodociągowej poprzez nawiertki NWZ/PE 160/40.
8. Bezwzględnie wykonać zagęszczenie gruntu nad wodociągiem, piasek zagęszczany warstwowo co 30 cm, do wskaźnika zagęszczenia $is=0,97$.
9. Uruchomienie/wcinkę do wodociągu należy wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem **Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie**.
10. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim robót od zarządcy drogi.
11. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenia od właścicieli gruntów przy ewentualnym wejściu w tereny osób fizycznych i prawnych.
12. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach roboty ziemne wykonywać tylko ręcznie.
13. Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty wydania.

UWAGI I INNE ZALECENIA.

Dokumentację techniczną należy uzgodnić w Miejskim Zarządzie Komunalnym ul. Konecka 46 w Sulejowie. Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem wodociągu należy wykonać inwentaryzację geodezyjną na otwartym wykopie.

Po zakończeniu robót należy zgłosić się w celu dokonania odbioru końcowego nowo wyremontowanego odcinka sieci wodociągowej wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

MIEJSKI ZARZĄD KOMUNALNY

w Sulejowie

Małgorzata Przybył
Kierownik Działu WOD-KAN