



Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie

ul. Konecka 46, 97-330 Sulejów

tel./fax (0-44) 61-62-163

www.mzk.sulejow.pl

email: sekretariat@mzk.sulejow.pl

Nasz znak: **MZK.BO.271.48.2018WK**

Sulejów, 10 października 2018 r.

W związku z zadanymi pytaniami udzielamy następujących odpowiedzi:

Proszę o wyjaśnienie czy do wyceny jak poniżej:

poz 12 zasuwa kołnierзова Dn 80 krótka

poz 14 zasuwa kołnierзова Dn 100 krótka

poz 16 zasuwa kołnierзова Dn 1600 krótka

należy przyjąć zasuwy Sfero PN 10 czy zasuwy z żeliwa szarego PN 10 .

Odpowiedź: Proszę przyjąć z żeliwa szarego PN 10

poz 18 Skrzynka może być PEHD z pokrywą z żeliwa czy cała **żeliwna**

Odpowiedź: Proszę przyjąć całą żeliwną