



Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie

ul. Konecka 46, 97-330 Sulejów

tel./fax (0-44) 61-62-163

www.mzk.sulejow.pl

email: sekretariat@mzk.sulejow.pl

Nasz znak: **MZK.BO.271.48.2018WK**

Sulejów, 12 października 2018 r.

W związku z zadanymi pytaniami udzielamy następujących odpowiedzi:

w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów hydraulicznych (nr sprawy MZK.BO.271.48.2018.WK),

zwracam się z prośbą o sprostowanie:

część C - rury

poz. 1 i 2 średnice DN 40 i 63 PE100 SDR11 PN12,5

Przy rurach PE100 SDR11 ciśnienie wynosi PN16. Ciśnienie PN12,5 występuje przy rurach PE80 SDR11.

Który typ należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Ciśnienie PN12,5 występuje przy rurach PE80 SDR11