

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania

„Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez kompleksową dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sulejowie w celu dostosowania jej do obecnie obowiązujących norm i przepisów – Etap II” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejowa” na lata 2023-2024

- 1. Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 13.2 Zapytania ofertowego dotyczącego płatności na: „Przewiduje się płatności po 30%, 50%, 80%, 100% wykonanego zakresu prac objętych zamówieniem wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy*

Zamawiający nie przewiduje płatności po 30% wykonanego zakresu prac objętych zamówieniem.

Zapis umowy w pkt. 13.2 Zapytania ofertowego dotyczącego płatności pozostaje bez zmian.

- 1. Opis dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy znajdujący się w Zapytaniu ofertowym Pkt. 3.2 Warunki udziału w postępowaniu, pkt 3.2.1.1, a treść Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego nie są spójne. Każdy z dokumentów opisuje inny wymagany zakres robót potwierdzający odpowiednie doświadczenie Wykonawcy. Proszę o wskazanie, który z dokumentów posiada wiążący opis doświadczenia Wykonawcy w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu.*

Odp:

Wiążący opis doświadczenia Wykonawcy w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jest Pkt. 3.2 (Warunki udziału w postępowaniu)
Zapytania ofertowego Warunki udziału w postępowaniu.

- 1. Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie zapisów dotyczących dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia (Zapytanie ofertowe, pkt. 3.2.1.2) o: Kierownika Budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń?*

Odp:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie zapisów pkt. 3.2.1.2 z zapytania ofertowego o: Kierownika Budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi

Po dokonaniu wizji lokalnej na terenie oczyszczalni ścieków w Sulejowie stwierdzono, że obecnie skorodowane elementy konstrukcji budynku sitopiaskownika wykonane zostały ze stali czarnej malowanej farbą antykorozyjną. W związku z powyższym dla zapewnienia dłuższej żywotności elementów konstrukcyjnych, proponujemy wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Prosimy o potwierdzenie możliwości wykonania konstrukcji budynku sitopiaskownika w zaproponowanym standardzie.

Odp:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe dla zapewnienia dłuższej żywotności elementów konstrukcyjnych.

2. Proszę o potwierdzenie, że elementy podestu, które są określone w Umowie(przedmiot zamówienia remont budynku sitopiaskownika) oraz w zapytaniu ofertowym str.3 pkt 2, dotyczy wyłącznie skorodowanych balustrad).

Odp:

Zamawiający potwierdza, iż w ramach prac nie przewiduje się rozbudowy, przebudowy oraz nadbudowy obiektu, należy uwzględnić istniejące parametry i kubaturę obiektu sitopiaskownika. **Należy uwzględnić tylko i wyłącznie demontaż starych skoordynowanych elementów, a w ich miejscu montaż fabrycznie nowych.**

Jednakże, należy uwzględnić zapisy: „Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpływać na cenę zamówienia, w związku z tym Wykonawca ma obowiązek bardzo szczegółowo sprawdzić na obiekcie warunki wykonania przedmiotowych prac oraz uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty obejmującej wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, **w sposób umożliwiający jego prawidłową eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.**”

3. Z opisu Umowy (przedmiot zamówienia) oraz w zapytaniu ofertowym dotyczącym wentylacji i czujek gazu mamy zapisy o proponowanych wentylatorach dachowych w wykonaniu przeciwwybuchowym. W związku z tym proszę o sprecyzowanie:

- czy muszą być to wentylatory dachowe? czy mogą być ściennie (unikamy ryzyka przecieku)?

Odp:

Mogą być wentylatory ściennie, aby wyeliminować ewentualne przecieki. Przejścia przez przegrody wykonać w sposób szczelny.

- czy jest ustanowiona strefa zagrożenia wybuchem? Czy detekcja jest standardem Zamawiającego i nie wynika ze strefy zagrożenia wybuchem?

Odp:

Detekcja jest standardem Zamawiającego i nie wynika ze strefy zagrożenia wybuchem. Zamawiający nie posiada dokumentu, z którego może wynikać iż jest ustanowiona taka strefa.

4. Proszę o wyjaśnienie zapisów paragraf 4 pkt 30) - czy nie brakuje tutaj określenia na jakiej podstawie (np. z winy Wykonawcy), skoro nie przysługują roszczenia?

"30) Na pisemne polecenie inspektora nadzoru lub Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wstrzymać postęp/wykonywanie robót w taki sposób i na taki okres, jaki inspektor nadzoru lub Zamawiający uzna za konieczny. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć wykonane roboty w tym czasie zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru lub Zamawiającego. Przez okres wstrzymania roboty zostaną zabezpieczone przez Wykonawcę na jego koszt w wymaganym zakresie. Wykonawcy w sytuacji opisanej w niniejszym punkcie nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania w formie pisemnej wezwania Zamawiającego wznowi przerwane roboty "

Odp:

Cytując: „wstrzymać postęp/wykonywanie robót w taki sposób i na taki okres, jaki inspektor nadzoru lub Zamawiający uzna za konieczny.”

Należy przez to rozumieć, wstrzymanie prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego.

5. Proszę o korektę z uwagi na RODO zapisów paragrafu 4 pkt. 50 na **oświadczenie Wykonawcy**

50) Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do dostarczenia kopii wszystkich dokumentów obrazujących spełnienie przez swoich pracowników wymagań przepisów prawa polskiego, w szczególności posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz uprawnień, badań lekarskich oraz szkoleń z zakresu BHP. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Przychylamy się do części proponowanych zmian zapisów, paragrafu 5 pkt. 50 projektu umowy, który otrzyma brzmienie:

„Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do dostarczenia kopii wszystkich dokumentów obrazujących spełnienie przez swoich pracowników wymagań przepisów prawa polskiego, tj. posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz uprawnień. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.”

oraz rezygnację paragrafu 11 pkt 4 ppkt. 3

1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w zapytaniu ofertowym. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

Zamawiający przychylił się do przedstawionej propozycji zmian. Paragraf 11 projektu Umowy zostanie usunięty.

W związku na powyższe termin składania ofert zostanie przedłużony do 10.06.2024r. do godz.: 13:00.