

PYTANIA DO POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Zakup i dostawa materiałów oraz urządzeń branży elektrycznej do eksploatacji obiektów obsługiwanych przez MZK w Sulejowie

poz. 15, 16, 85, 86 Czy styczniki mają być 1F czy 3f? Odp. 3F

poz. 13 proszę o sprecyzowanie o jaki element chodzi Odp. B20 03 linia izolowana

poz. 19 i 20 Jakie mają być typ i rozmiary uchwytów? Odp. 250 mm, 200 mm

poz. 41 Jaka ma być długość śruby? Odp. 250 mm

poz. 44 Jaka ma być barwa światła oraz moc plafonu? Odp. Barwa neutralna Min. 40W

poz. 63 Czy może być odpowiednik oprawy na świetlówki LED? Odp. Tak

poz. 65 Jaka ma być długość przewodu w wyłączniku? Odp. Min 15 m

poz. 66 i 67 O jaki typ przełączników chodzi? Odp. Przełącznik krzywkowy 3F

poz. 72 O jak typ wykonania wyłącznika PCU chodzi? Proszę o podanie symbolu. Odp. PCU-520

poz. 89 Rozdzielnica ma być podtynkowa czy natynkowa? Odp. Rozdzielnica podtynkowa

poz. 90 Jaka ma być długość tuby LED? Odp. Długość 120 cm

- pozycja 13. BN Plastik. Czy Zamawiający oczekuje plastikowego bezpiecznika napowietrznego (przykład: <https://www.tim.pl/bezpiecznik-napowietrzny-e27-bn-25a-500v-002322041/p/1131-162AA-IT020>)? Jeżeli tak, jaki prąd znamionowy, jakie napięcie znamionowe, jaką ilość biegunów (20A, 63A, 230V, 500V itp.) ma posiadać produkt? Jeżeli nie, proszę o doprecyzowanie wymaganych parametrów; Odp. 16A BZO

- pozycja 15. Stycznik 25A. Czy Zamawiający oczekuje stycznika modułowego? Ilu polowego/biegunowego? Odp. Tak, modułowego, liczba styki 4, 230V, 25A

- pozycja 16. Stycznik 40 A. Czy Zamawiający oczekuje stycznika modułowego? Ilu polowego/biegunowego (przykład: https://www.tim.pl/stycznik-modulowy-cewka-40a-4-biegunowy-4p-4no-50hz-220v-240v-ac-acti9-schneider/p/0001-00019-87525?gclid=EAIaIQobChMIkpO5z_DligMVmTwGAB3Z0C1VEAQYAiABEgJFz_D_BwE)? Odp. Tak, modułowego, liczba styki 4, 230V, 40A

- pozycja 17. Ochronniki przepięć B+C. Ilu polowego ogranicznika oczekuje Zamawiający? Odp. 3 polowy

- pozycja 21. Zacisk prądowy Al. Jakiego zakresu zaciskania w mm oczekuje Zamawiający?
Przykładowe: 10-50 mm, 16-95 mm, 16-120 mm. **Odp. 10-50 mm**
- pozycja 22. Zacisk AL-Cu. Analogicznie jak wyżej. **Odp. 6-35 mm**
- pozycje 24-28. WTS 10A-35A. Należy rozumieć, iż Zamawiający oczekuje wkładek topikowych o podanych prądach znamionowych. Czy przy pozycji 25 nie wystąpiła omyłka pisarska? Na 5 pozycji 4 to WTS, a pozycja 25 nagle WTA. Wygląda na błąd literowy. **Odp. Tak**
- pozycja 41. Śruba hakowa wysięgnika. Czy Zamawiający oczekuje danych wymiarów? Tzn. przy M16 mamy odpowiednio długości 160, 200, 250, 300, 400, oraz 500 mm. **Odp. Długość 250 mm**
- pozycja 46. Bednarka ocynkowana 25mmx 4mm. Czy przy ilości nie ma błędu? Tylko 1 kg? **Odp. Powinno być 10 kg**
- pozycja 60. Wago. Proszę o doprecyzowanie jakiego rodzaju/modelu oczekuje Zamawiający?. Prosilibyśmy o wskazanie numeru katalogowego, ponieważ rodzajów jest wiele. **Odp. Wago 221-413**
- pozycja 61. Puszka natynkowa PK-2. Z wkładem czy bez wkładu? **Odp. Bez wkładu**
- pozycja 62. Puszka podtynkowa fi 60. Dostępnych jest wiele rodzajów, proszę o doprecyzowanie czy puszka ma być: płytka/głęboka, z wkrętami/bez wkrętów, łączeniowa/pojedyncza? **Odp. Puszka ma być głęboka z wkrętami**
- pozycja 63. Oprawa natynkowa hermetyczna TCW060 2x36W. Czy Zamawiający oczekuje typowo oprawy tego modelu czy dopuszcza produkty równoważne? **Odp. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne**
- pozycja 65. Wyłącznik pływakowy np. MAC-3. Jaka długość przewodu pływaka? 5/10/15/20m? **Odp. Długość przewodu pływaka 15 m**
- pozycje 66-67. Przełączniki R-O-A 25A/40A. Czy Zamawiający ma na myśli przełączniki obrotowe 3 fazowe? **Odp. Tak, przełączniki obrotowe 3 fazowe**
- pozycja 71. Puszka PK-4. Z wkładem czy bez wkładu? **Odp. Bez wkładu**
- pozycje 76. Wt 1 120A. Czy może być wkładka 125A? **Odp. Tak, może taka wkładka być**
- pozycje 80-81. Taśma izolacyjna Scotch 23 oraz Scotch 33. Proszę o podanie oczekiwanych wymiarów taśmy. **Odp. 19x20 dł.**
- pozycja 82-84. Złączki kablowe CU 10, 25, 35 mm. Podany wymiar pod grubość przewodu. Prosimy o wskazanie wymiaru pod śruby. 8/10/12. Przykład. Złączka kablowa CU 35/10. **Odp. 10**

- pozycja 85-86. Stycznik 40A, 63A. Ilu polowych styczników oczekuje Zamawiający? Odp.

4 styczniki polowe

- pozycja 88. Wyłącznik silnikowy OKZMO-25-EA. Czy w opisie pozycji nie wkradł się błąd? Czy Zamawiający oczekuje PKZM0-25 EA? Odp. Tak

- pozycja 90. Światłówka LED (TUBA) – barwa biała zimna. Brak informacji o rodzaju. Czy Zamawiający oczekuje T8? Jakiej długości oczekuje Zamawiający? Odp. Długość 120 cm